

# HÖGBOMS

ELEKTRISKA INSTALLATIONS-OCH  
REPARATIONSARBETEN  
CENTRALANTENNER/KABEL-TV  
LAGERBUTIK

# EL



## INSTRUKTION FÖR KOPPLINGSUR I MOTORVÄRMARCENTRAL.

**Inställning av avresetid:** Ställ in din avresetid genom att trycka på pil upp/ner tills önskad tid visas i displayen. Tiden stegas fram i 5-minuterssteg. Håller du knappen intryckt bläddrar uret framåt snabbare.

**Inställning av realtid:** Tryck på "CE" märket tills displayen växlar till inställningsläge och ställ tiden med de högra piltangenterna. För att återgå till normalläge tryck på CE-märket igen, eller vänta en kort tid, så återgår uret automatiskt till normalläge. Inställningen gäller bägge kanalerna.

**Normaltid/Sommartid:** Inställning görs manuellt.

**Maximal inkopplingstid:** 3,0 timmar.

**Snabbinkoppling 30 minuter** erhålls genom att trycka in bägge piltangenterna samtidigt.

**Gångreserv** c:a 14 dagar.

**Uret har repeterfunktion.**

**Eftergångtid:** Ström till motorvärmare kommer att vara till i 20 minuter efter angiven avresetid.

**Termostatstyrd inkopplingstid:** Inkopplingstiden regleras steglöst mellan 0,5 timmar och 3 timmar beroende på ytttemperaturen.

**Lysdiod för varje kanal** indikerar att urets reläer är till.

Postadress

HÖGBOMS EL AB

Verkmästargränd 2, 831 45 ÖSTERSUND

Telefon

063 - 10 80 95 vx

Telefax

063 - 12 86 80

Reg nr

556359-0669

Bankgiro

5675-8568

Postgiro

69 14 20-4